



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НИЖНЕЛОМОВСКОГО, НАРОВЧАТСКОГО И
СПАССКОГО РАЙОНОВ

442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Октябрьская, 43
факс: 4-40-68; E-mail: OND.N-Lomov@yandex.ru

Директору Муниципального бюджетного учреждения
"Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Нижнеломовского района"

Ермолаевой Н.Н.

Пензенская область, Нижнеломовский район,
г. Нижний Ломов, ул. Московская, д. 65.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 39
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 29 » ноября 2022 г.
(дата)

г. Нижний Ломов
(место составления, город село, район)

Я, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнеломовского,
(должность, наименование органа ГПН, фамилия, инициалы государственного инспектора, составившего протокол)

Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области подполковник внутренней службы Болеев Д.Н., рассмотрел постановление № 39 от 29 ноября 2022 года по делу об административном правонарушении в отношении - заведующей стационарного отделения проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района» Шурандиной Ольги Николаевны, проживающей по адресу: Нижнеломовский район, с. Большие Хутора, ул. Молодёжная, дом № 36.

Материалами административного дела установлено, что заведующая стационарного отделения проживания граждан пожилого возраста и инвалидов Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Нижнеломовского района» Шурандина Ольга Николаевна совершила административные правонарушения, выразившиеся в нарушении требований пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты - стационарное отделение проживания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района» не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем. (Основание: пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- двери в помещениях: прачечной, кладовых, камере хранения не имеют требуемого предела огнестойкости. (Основание: ст. 88 табл. 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

- система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки. (Основание: пункт 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- стационарное отделение проживания граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ «КЦСОН Нижнеломовского района», предоставляющее социальные услуги в стационарной форме, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не

оборудовано (не оснащено) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. (Основание: п. 12 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3 табл. 2 СП 3.13130.2020 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, сооружении»).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

Указанные нарушения стали возможными по причине Вашего бездействия в вопросах соблюдения требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федера-
(указываются номера статей и законодательный

ции об административных правонарушениях
акт, в соответствии с которыми, выносится постановление)

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
нарушений требований пожарной безопасности, причин и условий, им способствовавшим.
2. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в ОНД и ПР
Нижнеломовского, Наровчатского и Спасского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по
Пензенской области, по адресу: 442150, Пензенская область, г. Нижний Ломов, ул. Октябрь-
ская, 43, в письменном виде, в месячный срок с момента получения представления.


В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Подпись лица,
вынесшего представление


(подпись)

Д.Н. Болеев
(расшифровка подписи)

Представление получил

29.11.22 
дата, должность, подпись

Н.Н. Ермолаева
Ф.И.О.

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)